

LGAI

LGAI Technological Center, S.A.
 Campus UAB s/n
 Apartado de Correos 18
 E - 08193 Bellaterra (Barcelona)
 T +34 93 567 20 00
 F +34 93 567 20 01
 www.applus.com

Applus⁺
 LGAI



Organismo Notificado Nº 0370

CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nr. 11/2866-1050-S

Bellaterra, 31 de Mayo de 2011		Marca comercial:
PAVISTAMP Pol. Ind. MAS-ROIG, 3 PARCELA 50 43896 L'ALDEA (Tarragona)		CEMCOL FLUID
ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS, UNE-EN 12004:2008		Clase:
Ensayos Iniciales para Mercado CE, Material recibido: Adhesivos cementosos		C2F-S1
LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:		
Agua añadida:		22,0%
Tiempo Abierto, UNE-EN 1346:2008;	Adherencia a 10min	≥ 0,5 N/mm²
	Adherencia a 20min	≥ 0,5 N/mm²
Adherencia Inicial, UNE-EN 1348:2008 8.2		≥ 1,0 N/mm²
Adherencia después de inmersión en agua, UNE-EN 1348:2008 8.3		≥ 1,0 N/mm²
Adherencia después de envejecimiento con calor, UNE-EN 1348:2008 8.4		≥ 1,0 N/mm²
Adherencia después de ciclos hielo-deshielo, UNE-EN 1348:2008 8.5		≥ 1,0 N/mm²
Adherencia Inicial a 6 horas, UNE-EN 1348:2008 8.2 y UNE-EN 12004:2008		≥ 0,5 N/mm²
Determinación de la deformación transversal, UNE-EN 12002:2009		≥ 2,5 < 5 mm

Responsable de Materiales de Construcción.
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Técnico Responsable
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 11/2866-1050. Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado en el laboratorio y ensayados en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento. Sólo tienen validez legal los informes con firmas originales o sus copias compulsadas.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com.